# 5. Detailbeschreibung der Gemeinde

## 5.1. Gebietsbeschreibung

Die **Samtgemeinde Elbtalaue** ist eine Samtgemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Sie wurde am 1. November 2006 aus den Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) gebildet.

Die Samtgemeinde Elbtalaue umfasst seit dem 1. November 2006 zwei Städte und acht Gemeinden. Das gemeindefreie Gebiet Göhrde gehört nicht zur Samtgemeinde. Die Samtgemeinde Elbtalaue übernimmt jedoch aufgrund vertraglicher Verpflichtung auch auf dem gemeindefreien Gebiet die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung.

**Samtgemeindegliederung**

- Stadt Dannenberg (Elbe)
- Stadt Hitzacker (Elbe)
- Damnatz
- Göhrde
- Gusborn
- Jameln
- Karwitz
- Langendorf
- Neu Darchau
- Zernien





**Abbildung 1: Lage der Samtgemeinde Elbtalaue mit Nachbargemeinden**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## 5.2. Geographische Lage

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist eine Samtgemeinde des Landkreises Lüchow-Dannenberg und liegt am östlichen Rand Niedersachsens. Sie grenzt an die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die niedersächsischen Landkreise Lüneburg und Uelzen sowie an die Samtgemeinden Lüchow (Wendland) und Gartow, welche ebenfalls dem Landkreis Lüchow-Dannenberg angehören. Ein bestimmendes Landschaftselement stellt die Elbe mit ihrer weitläufigen Talaue dar. Aufgrund der klimatischen Lage, der naturräumlichen Vielfalt aufgrund der geringen menschlichen Siedlungsdichte weist die Samtgemeinde Elbtalaue eine artenreiche und teilweise seltene Fauna und Flora auf.

## 5.3. Bevölkerung (Stand 31.12.2017)

| Gemeinde | Einwohner |
|---|---:|
| Damnatz | 286 |
| Dannenberg (Elbe) | 8340 |
| Göhrde | 604 |
| Gusborn | 1184 |
| Hitzacker (Elbe) | 4.913 |
| Jameln | 1.043 |
| Karwitz | 695 |
| Langendorf | 715 |
| Neu Darchau | 1.383 |
| Zernien | 1.623 |
| | 20.786 |

**Abbildung 2: Bevölkerungsübersicht Samtgemeinde Elbtalaue**

| Gemeinde | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Damnatz | 302 | 301 | 294 | 301 | 286 |
| Dannenberg (Elbe) | 8.196 | 8.244 | 8.827 | 8.345 | 8.340 |
| Göhrde | 636 | 620 | 624 | 620 | 604 |
| Gusborn | 1.219 | 1.204 | 1.198 | 1.198 | 1.184 |
| Hitzacker (Elbe) | 4.888 | 4.917 | 4.910 | 4.930 | 4.913 |
| Jameln | 1.039 | 1.051 | 1.028 | 1.053 | 1.043 |
| Karwitz | 737 | 743 | 752 | 736 | 733 |
| Langendorf | 703 | 698 | 677 | 696 | 695 |
| Neu Darchau | 1.370 | 1.379 | 1.394 | 1.394 | 1.383 |
| Zernien | 1.589 | 1.614 | 1.637 | 1.622 | 1.623 |
| | 20.679 | 20.771 | 21.341 | 20.595 | 20.786 |

**Abbildung 3: Bevölkerungsverlauf der letzten Jahre**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Die Bevölkerungszahlen in der Samtgemeinde Elbtalaue stagnieren seit Jahren bzw. ergeben leichte Steigerungen. Der demographische Wandel in der Bevölkerung kann in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren und deren ehrenamtliche Arbeit haben.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport schreibt in seinem Abschlussbericht zur *Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels,* dass die Entwicklung des demografischen Wandels folgende Auswirkungen auf die Feuerwehren haben wird:

- Die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren ist langfristig gefährdet.
- Die Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und die Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz werden zunehmend eingeschränkt.
- Die Annahme, dass mit dem Rückgang der Bevölkerung ein deutlicher Rückgang der Anforderungen an die Feuerwehren einhergeht, ist falsch. Im Gegenteil, die Anforderungen an die Feuerwehren werden durch die signifikante Zunahme des Durchschnittsalters der Bevölkerung sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht deutlich steigen. Neben den erhöhten fachlichen Qualifikationen durch den zunehmenden Grad an Technisierung, müssen soziale und interkulturelle Kompetenzen zusätzlich vorhanden sein oder erworben werden. Der Umgang mit älteren Menschen in Gefahrensituationen, wie Bränden oder Verkehrsunfällen, erfordert ein erhöhtes Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Darüber hinaus wird die Einsatzhäufigkeit stetig steigen, da vor allem Wohnungsbrände, insbesondere mit Menschengefährdung, Notfälle im Wohnumfeld oder Straßenunfälle in Verbindung mit hilflosen, vereinsamten oder verwirrten Menschen zunehmen werden.
- Es erfolgen ein weiterer Rückgang der Mitgliederzahlen der aktiven Feuerwehrangehörigen und ein Rückgang der Bewerberzahlen mit zunehmender Tendenz.
- Das Durchschnittsalter der aktiven Feuerwehrangehörigen wird deutlich ansteigen. In der Folge stehen weniger körperlich geeignete Einsatzkräfte, insbesondere Atemschutzgeräteträger, zur Verfügung.

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

- Es erfolgt ein weiterer Rückgang bei den Mitgliederzahlen in den Jugendfeuerwehren.
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels und damit die Auswirkungen auf die Feuerwehren sind lokal und regional deutlich unterschiedlich ausgeprägt. Im Süden des Landes werden die Auswirkungen zuerst zu spüren sein.
- Die gesellschaftlichen Einflussfaktoren, wie z.B. ständiger Wandel im Arbeitsleben, höhere Mobilität oder zunehmende Technisierung, führen in Verbindung mit dem demografischen Wandel zu erhöhten Anforderungen an die Qualifikation der Feuerwehrangehörigen und insbesondere der Führungskräfte von Morgen.

Hinzu kommt, dass sich immer weniger Menschen in die Führungspositionen des Ehrenamtes der Feuerwehr drängen werden, was wiederum unumgänglich dazu führen wird, dass die Position des Gemeindebrandmeisters unter Umständen zukünftig hauptamtlich zu besetzen ist.
Insofern ist eine Förderung des Ehrenamtes für die Freiwilligen Feuerwehren ein ganz entscheidender Schritt für ihre Aufrechterhaltung nach dem heutigen System. Es müssen Maßnahmen zur Gewinnung der Mitglieder der Feuerwehren angeschoben werden. Die Vorhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren ist die Grundlage der zukünftigen Freiwilligen Feuerwehren. Insofern sind hier entsprechende finanzielle Mittel für die Vorhaltung von Ausstattungen (z.B. MT-Fahrzeuge, Zelte, IT-Technik in den Feuerwehrhäusern) erforderlich, ebenso wie ein erhebliches Engagement aller Beteiligten für die Mitgliederanwerbung in der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Zudem müssen noch mehr Anstrengungen unternommen werden, um Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund für die Feuerwehren zu gewinnen.
Gelingt es den Kommunen nicht die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in Zukunft zu gewährleisten, wird hier ein System von hauptamtlichen Kräften mit Unterstützung freiwilliger Kräfte unumgänglich sein.
Somit müssen Anreizsysteme für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren in den Kommunen erfolgen. Insgesamt betrachtet ist aber eine Kommune kaum in der Lage, dieses komplett alleine zu schultern. Insoweit sind landesweite Maßnahmen auf-

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

zulegen, um das Problem zu tragen. Hier möchte der Verfasser auf die bereits mehrfach in der Öffentlichkeit diskutierte Feuerwehrrente verweisen.

## 5.4. Bauliche Objekte besonderer Art und Nutzung

### Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen

Einrichtungen mit großer bzw. erhöhter Anzahl von Menschen stellen immer eine besondere Gefahr dar. Bei Einsatzszenarien können vollkommen irrationale Verhaltensweisen auftreten, die zu erheblichen Problemen in der Einsatzorganisation und bei Einsatzabläufen der Feuerwehren und Rettungsdienste führen. Insofern stellen diese Objekte eine erhebliche Gefahr für die Gefahrenabwehr innerhalb der Kommunen dar.

### Schulen

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl der Schüler/innen | Inklusion Ja /Nein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Dannenberg | | 245 | |
| 2 | Grundschule Prisser | | 60 | |
| 3 | Grundschule Breselenz | | 45 | |
| 4 | Grundschule Gusborn | | 50 | |
| 5 | Grundschule Zernien | | 56 | |
| 6 | Grundschule Hitzacker | | 134 | |
| 7 | Grundschule Neu Darchau | | 35 | |
| 8 | Nocolas- Born- Oberschule | 38 | 328 | |
| 9 | Fritz- Reuter- Gymnasium | 61 | 476 | |
| 10 | Bernhard- Varenius- Schule | 33 | 211 | |
| 11 | Freie Schule Hitzacker | | 207 | |
| 12 | WSD- Schule (FöS "G") | 18 | 130 | |
| 13 | Elbe- Jeetzel Schule (FöS"E") | 23 | 158 | |

**Abbildung 4: Schulen**

### Kindergärten und Kinderkrippen

#### Kindergärten

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl der Kinder | Inklusion Ja /Nein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielkreis Gusborn | 3 | 11 | |
| 2 | Spielkreis Breselenz | 6 | 17 | |
| 3 | KiTa Göhrde | 9 | 29 | |
| 4 | DRK Kita Pusteblume Zernien | 6 | 60 | |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | KiTa "Spielscheune"Langendorf | | 23 | |
| 6 | Freier Kindergarten Hitzacker | 2 | 25 | |
| 7 | Ev Kindergarten Hitzacker | 11 | 94 | |
| 8 | DRK Kita Damnatz | 2 | | |
| 9 | DRK Kita Breese i. d. Marsch | 6 | | |
| 10 | Ev KiTa Dannenberg | 16 | 100 | |
| 11 | DRK Kita Mullewapp Dannenberg | 15 | | |
| 12 | KiTa Wunderland Dannenberg | | | |
| 13 | DRK Sprachheilkindergarten Dannenberg | | 16 | |
| 14 | Popcorn e. V. Dannenberg | | | |
| 15 | DRK- KiTa Karwitz | | | |
| 16 | KiTa "Elbtalaue Schnecken" Dannenberg | | | |
| 17 | KiTa "Elbuferzwerge" Neu Darchau | | | |

**Abbildung 5: Kindergärten**

### Kinderkrippen

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl der Kinder | Inklusion Ja /Nein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krippe Göhrder Wichtel | 8 | 12 | |
| 2 | Ev Krippe Hitzacker | 11 | 94 | |
| 3 | Ev Krippe Dannenberg | 16 | 100 | |
| 4 | DRK Kinderkrippe Liliput | 5 | 30 | |
| 5 | Kinderkrippe Elbtalschnecken Penkefitz | 2 | | |

**Abbildung 6: Kinderkrippen**

## Versammlungsstätten

Bei der Beurteilung der Versammlungsstätten werden nur solche Objekte berücksichtigt, die unter die Sonderbauverordnung der Niedersächsischen Versammlungsstätten Verordnung (NVStättVO) vom 8. November 2004 fallen (über 200 Personen).

### Versammlungsstätten (über 200 Personen, ohne Schulen u. Turnhallen)

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Ort | Max. Personenbelegung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zur Deutschen Eiche | Zernien | 300 |
| 2 | Quickborner Jägerhof | Quickborn | 200 |
| 3 | Ferien und Wellnesshotel Waldfrieden | Hitzacker (Elbe) | 200 |
| 4 | Verdo Hitzacker | Hitzacker (Elbe) | 800 |
| 5 | Gasthaus Grönecke | Breese/ Marsch | 200 |
| 6 | Diskothek P6 | Dannenberg (Elbe) | 700 |
| 7 | Ohmsche´s Haus | Dannenberg (Elbe) | 200 |
| 8 | Parkhotel Hitzacker | Hitzacker (Elbe) | 200 |
| 9 | Hotel Hafen Hitzacker | Hitzacker (Elbe) | 200 |

**Abbildung 7: Versammlungsstätten**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## Hotels- und Beherbergungsbetriebe

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Ort | Max. Personen-belegung |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhof | Dannenberg (Elbe) | 15 |
| 2 | Hotel Marschtor | Dannenberg (Elbe) | 14 |
| 3 | Privatzimmer Lammert | Dannenberg (Elbe) | 4 |
| 4 | Privatzimmer Quitschau | Dannenberg (Elbe) | 4 |
| 5 | Gästezimmer am Elberadweg | Damnatz (Elbe) | 6 |
| 7 | Hotel Garni Sonnenhof | Damnatz (Elbe) | 10 |
| 8 | Hotel Steinhagen | Damnatz (Elbe) | 14 |
| 9 | Zur Deutschen Eiche | Zernien | 18 |
| 10 | Quickborner Jägerhof | Quickborn | 14 |
| 11 | Hof Birkenbruch | Breese im Bruche | 4 |
| 12 | Gasthaus Grönecke | Breese in der Marsch | 7 |
| 13 | Gasthof Hannoveraner | Dannenberg (Elbe) | 6 |
| 14 | Hotel Alter Markt | Dannenberg (Elbe) | 23 |
| 15 | Hotel Hexenhäuschen | Dannenberg (Elbe) | 8 |
| 16 | Parkhotel Hitzacker | Hitzacker (Elbe) | 160 |
| 17 | Hotel Hafen Hitzacker | Hitzacker (Elbe) | 57 |
| 18 | Ferien und Wellnesshotel Waldfrieden | Hitzacker (Elbe) | 40 |
| 19 | Hotel zur Linde | Hitzacker (Elbe) | 20 |
| 20 | Gasthof Bürgerstube | Hitzacker (Elbe) | 16 |
| 21 | Landhotel Hitzacker | Wietzetze | 20 |
| 22 | Haus Panorama | Hitzacker (Elbe) | 16 |
| 23 | Drawehnertor-Schenke | Hitzacker (Elbe) | 4 |
| 24 | Villa Romantika | Hitzacker (Elbe) | 9 |
| 25 | Privatzimmer Bergmann | Hitzacker (Elbe) | 4 |
| 26 | Privatzimmer Braunschweig | Hitzacker (Elbe) | 5 |
| 27 | Privatzimmer Radke | Hitzacker (Elbe) | 6 |
| 28 | Atelier Elbengarten | Neu Darchau | 6 |
| 29 | Motel Route 216 | Metzingen | 7 |
| 30 | Hotel Scholz | Hitzacker (Elbe) | 33 |
| 31 | Kulturverein Platenlaase | Jameln | 14 |
| 32 | Heuhotel Gut Kollase | Göhrde | 15 |
| 33 | Heuhotel Halbedel | Wietzetze | 28 |
| 34 | Ferienwohung Abraham | Breese in der Marsch | 10 |
| 35 | Pension Tante Storch | Tießau | 14 |
| 36 | Kenners Landlust | Göhrde | 42 |
| 37 | Land Kamerun | Göhrde | |
| 38 | Rundlingsdorf Sagasfeld | Göhrde | |

**Abbildung 8: Hotels- und Beherbergungsbetriebe**

## Sporthallen und Bäder

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Ort | Träger |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporthalle Dannenberg | Dannenberg | Samtgemeinde Elbtalaue |
| 2 | Mehrzweckhalle Dannenberg | Dannenberg | Landkreis Lüchow-Dannenberg |
| 3 | Sporthalle Hitzacker | Hitzacker | Landkreis Lüchow-Dannenberg |
| 4 | Sporthalle Zernien | Zernien | Samtgemeinde Elbtalaue |
| 5 | Neue Sporthalle Hitzacker | Hitzacker | Samtgemeinde Elbtalaue |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Sporthalle Neu Darchau | Neu Darchau | Samtgemeinde Elbtalaue |
| 7 | Sporthalle Hermann- Löns- Str. | Dannenberg | privat |

**Abbildung 9: Sporthallen und Bäder**

## Campingplätze

In der Samtgemeinde Elbtalaue sind verschiedene Campingplätze vorhanden. Deren Größe und Standorte sind aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen.

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Ort | Träger | Stellplätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbe Wendland Campingplatz Dannenberg | Dannenberg (Elbe) | Privat | 100 + Zeltwiese |
| 2 | Campingplatz Elbufer | Neu Darchau - Klein Kühren | Privat | 200 |
| 3 | Campingplatz Waldbächlein | Hitzacker (Elbe) -Tießau | Privat | 140 |
| 4 | Wohnmobilparkplatz „Bleich-wiese | Hitzacker (Elbe) | Stadt Hitzacker | 40 |

**Abbildung 10: Campingplätze**

## Gebäude mit hilfs- und betreuungsbedürftigen Personen

### Alten- und Pflegeheime

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl der | | Anzahl der Geschosse | Grund-fläche | Brand-abschn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mitarb. | Bewoh. | | | |
| 1 | DRK-Rosengarten, Dannenberg | 5 | 24 | EG, OG | 860 | 1 |
| 2 | Seniorenresidenz Jeetel-gerten, Dannenberg | | 70 | KG, EG, 1.OG, 2.OG | 1300 | 2 |
| 3 | Johaniterhaus, Dannenberg | | 100 | KG, EG, 1.OG, 2.OG | 1500 | 2 |
| 4 | Pflegeheim Bellevue, Hitzacker | | 56 | KG, EG, 1.OG, 2.OG, DG | 950 | 2 |
| 5 | DRK-Friedrichsheim, Hitzacker | | 90 | KG, EG, 1.OG, 2.OG, DG | 1550 | 2 |
| 6 | Seniorenresidenz Elbtalaue, Hitzacker | | 72 | EG, 1.OG, 2.OG, DG | | 2 |
| 7 | Pflegeheim Sanssouci, Hitzacker | | 16 | EG, OG, DG (Wohnung) | | 1 |
| 8 | Tagespflegeeinrichtung, Curatio, Breselenz | | 25 | EG, OG | 700 | 1 |
| 9 | Seniorenpflegeheim Lebenswärme, Zernien | | 67 | EG | 3500 | 4 |
| 10 | Haus Hoheneck, Riekau | | 98 | EG, zum Teil OG | 3000 | 3 |
| 11 | Johaniterhaus Außenstel-le, Quickborn | | 12 | EG | 800 | 1 |

**Abbildung 11: Übersicht Alten- und Pflegeheime**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## Krankenhäuser und Kliniken

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl Mitarbeiter | Anzahl Patienten | Gesamt-fläche | Brand-abschnitte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capio Elbe Jeetzel Klinik | 240 | 16.400 p.a. | 15.170 m² | 4* |

* Bei 3 Brandabschnitten erfolgt eine Trennung der Brandabschnitte durch Brandschutzwände. Der 4 Abschnitt wird durch eine Sprinkleranlage abgetrennt.

**Abbildung 12: Krankenhäuser**




**Abbildung 13: Capio Elbe Jeetzel Klinik**

## Sonstige Heime oder Anlagen (Kinderheime, Lebenshilfe etc.)

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anzahl der | | Anzahl Geschosse | Grund-fläche | Brand-abschnitte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mitarb. | Bew. | | | |
| 1 | Kinderheim für geistig behinderte Menschen, Dannenberg | | 20 | KG, EG, DG | 350 | 1 |
| 2 | Wohngruppe Birkenweg, Dannenberg | 2 | 6 | KG, EG, DG | 230 | 1 |
| 3 | Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung und Altentagesstätte, Dannenberg | | | EG, OG, DG | | 1 |
| 4 | Heim für Autisten, Hitzacker | | 17 | EG, OG, DG | 450 | 1 |
| 5 | Wohnheim für geistig Behinderte, Dannenberg | 20 | 40 | KG, EG, DG | 1400 | 1 |
| 6 | Weidenhof, Haus Seerau – Heim für Auisten, Hitzacker | 1 - 20 | 16 | EG, DG | 680 | 2 |
| 7 | Therapeutisches Kleinheim Penkefitz; Wohnheim für schwer erziehbare Jugendliche, Penkefitz | | 14 | EG, OG, DG | | 2 |

**Abbildung 14: Sonstige Heime oder Anlagen**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## Kultureinrichtungen und Denkmäler (Kirchen, Kapellen, Museen, bes. Häuser)

### Kirchen

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Neuapostolische Kirche Dannenberg | Dannenberg (Elbe) |
| 2 | St. Peter und Paul Kirche Dannenberg | Dannenberg (Elbe) |
| 3 | St. Johannis- Kirche Dannenberg | Dannenberg (Elbe) |
| 4 | Maria- Magdalena- Kirche Quickborn | Gusborn OT Quickborn |
| 5 | Kriche Damnatz | Damnatz |
| 6 | St. Christinen- Kirche Langendorf | Langendorf |
| 7 | St. Martin Kirche Breselenz | Jamlen OT Breselenz |
| 8 | Ev. Kirche Wibbese | Jameln OT Wibbese |
| 9 | private Gutskapelle Breese im Bruche | Jameln OT Breese im Bruche |
| 10 | Ev. Kirche Gülden | Zernien OT Gülden |
| 11 | Ev. Kirche Riebrau | Zernien OT Riebrau |
| 12 | St. Johannis- Kriche Hitzacker | Hitzacker (Elbe) |
| 13 | Ev. Kapelle Lenzen | Karwitz OT Lenzen |
| 14 | Ev: Kapelle Bredenbock | Göhrde |
| 15 | Petri- Kirche Neu Darchau | Neu Darchau |
| 16 | Ev. Kirche Wietzetze | Hitzacker (Elbe) OT Wietzetze |
| 17 | Ev. Kirche Drethem | Neu Darchau OT Drethem |

**Abbildung 15: Kirchen**

### Museen

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Art des Museums |
|---|---|---|
| 1 | Naturum Göhrde | Wald-/Naturmuseum |
| 2 | Museum im Waldemarturm Dannenberg | historisches Museum |
| 3 | Feuerwehrmuseum Neu Tramm | historisches Museum |
| 4 | Archäologisches Zentrum Hitzacker | archäologisches Museum |
| 5 | Das alte Zollhaus Hitzacker | geschichtliches Museum |


**Abbildung 16:** Museen

Desweiten befinden sich in der Samtgemeinde Elbtalaue noch ca. 730 Objekte, die unter Denkmalschutz stehen. Eine einzelne Auflistung aller Gebäude ist für die Erstellung der Feuerwehrbedarfsplanes nicht zielführend, ihr Gefährdungs- und Risikopotential ist in der Gefährdung- und Risikoanalyse unter Punkt 8 diese Feuerwehrbedarfsplanes mit eingeflossen.

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

# Industrie- und Gewerbegebiete

## 1. Industriegebiet Tramm Nord





Flächengrößen:

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,20 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 2,20 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 |
| Später verfügbare Fläche: | 0 |

**Vorhandene Branchen:**

Kieswerk- und Recyclingbetrieb

## 2. Industriegebiet Tramm




Flächengrößen:


| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 3,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 3,00 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 |
| Später verfügbare Fläche: | 0 |

**Vorhandene Branchen:**

Kieswerk- und Recyclingbetrieb

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## 3. Industriegebiet Tramm Süd





Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,57 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,30 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0,5 |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**

Kieswerk- und Recyclingbetrieb

## 4. Industriegebiet Breeser Weg




Flächengrößen


| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 28,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 28,00 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 22,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**

Lebensmittelproduktion, Baustoffhandel, Baubetriebe, KFZ- Reparatur

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## 5. Industriegebiet Continentalstraße





Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 11,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 11,00 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 1,3 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Kunststoffverarbeitungsbetrieb

## 6. Industriegebiet Develang 4b





Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 5,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 5,00 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0,5 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Einzelhandel, KFZ- Reparatur, Baubetrieb

## 7. Gewerbegebiet Meudelfitz





Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 13,70 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 8,00 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 3,7 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Metallverarbeitende Betriebe, KFZ- Reparatur, Reifenhandel

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## 8. Gewerbegebiet Hitzacker Süd




Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,95 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,95 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0,8 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Metallverarbeitende Betriebe

## 9. Gewerbegebiet Bahnhofsweg Süd





Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 4,27 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,50 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0,25 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Metallverarbeitende Betriebe

## 10. Gewerbegebiet Jameln





Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 3,18 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 3,18 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Landmaschinenhandel, Reifenhandel

## 11. Gewerbegebiet Jameln-Erweiterung





Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,47 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 2,47 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Landmaschinenhandel, Reifenhandel

## 12. Gewerbegebiet Karwitz Ost




Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 3,20 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 2,40 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Metallverarbeitender Betrieb

## 13. Gewerbegebiet Karwitz




Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,70 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,60 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 0 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Betonwerk

## 14. Gewerbegebiet Göhrdestraße





Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 5,40 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 3,90 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 3,1 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
Einzelhandel, Holzhandel mit Sägewerk, KFZ- und Landmaschinenreparatur

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

### 15. Gewerbegebiet Gülden




Flächengrößen

| | |
|---|---|
| Gesamtgröße (Brutto): | 7,20 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 4,30 ha |
| Freie bebaubare Fläche: | 2,2 ha |
| Später verfügbare Fläche: | |

**Vorhandene Branchen:**
metallverarbeitende Betriebe

## Besondere Gefahrenobjekte

### Objekte mit Feuerwehreinsatzplänen

Für Objekte mit entsprechenden Gefährdungen werden nach Baurecht Feuerwehreinsatzpläne erstellt und müssen den Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden. Feuerwehreinsatzpläne sollen insbesondere aufgestellt werden für:

- Objekte in denen ein größerer Personenkreis gefährdet sein kann (z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsbetriebe)
- Objekte mit außergewöhnlicher Ausdehnung und/ oder Brandempfindlichkeit
- Baudenkmäler, Museen
- Objekte, bei denen durch die Bauweise oder Nutzung mit besonderen Gefahren zu rechnen ist (z.B. Fabriken, Tanklager, Landwirtschaft etc.)
- Objekte mit unzureichender Löschwasserversorgung

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

In der Samtgemeinde Elbtalaue sind für folgende Objekte Feuerwehrpläne vorhanden:

| lfd. Nr | Objekt | Ort | Besonderheit | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allfein Feinkost GmbH & Co, Breeser Weg 3 | Dannenberg | EG: Ammoniak in der Kältezentrale, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung u. Lager | Jun. ‘12 |
| 2 | Amtsgericht Dannenberg, Am Amtsberg | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 3 | Bahnhof Dannenberg Ost, Am Ostbahnhof 1 | Dannenberg | | Mai ‘13 |
| 4 | Biogasanlage Busse, Dorfstr. 18 | Quickborn | | Dez. ‘10 |
| 5 | Biogasanlage Aug. Fallap, Klein Heide 1 | Dannenberg | Alt- u. Frischöl je 1000 l, Biogas 60-80 % Methan | Dez. ‘13 |
| 6 | Biogas Jeetzelniederung (Ripke) | OT Bückau | | Feb. ‘10 |
| 7 | Biogasanlage Naturgas, Elbuferstr. 37 | Langendorf | | Dez. ‘10 |
| 8 | Biogasanlage Raiffeisen, Bahnhofstr. 21 | Jameln | 5000 l Heizöl, Biogas 60-80 % Methan | Jul. ‘11 |
| 9 | Biogasanlage RZiLaase, Steindamm 1 | | Biogas 60-80 % Methan | Apr. ‘12 |
| 10 | Biogasanlage Schulz, Martin, Am Kosackenberg 29 | Quickborn | | Sep. ‘11 |
| 11 | Biogasanlage Seide, Barnitzer Str. 34 | Landsatz | | Jul. ‘13 |
| 12 | Biogasanlage Seide, Breeser Weg | Dannenberg | Strom/Wärmeerzeugung | Feb. ‘08 |
| 13 | Biogasanlage Breese Marsch GbR, Breese Marsch 46, Siedels | OT Breese | Biogas 60 % Methan | Dez. ‘12 |
| 14 | Biogas Volkfien GbR, Volkfien 5 | Jameln | Biogas 60-80 % Methan | Nov. ‘13 |
| 15 | Blockheizkraftwerk, Hermann-Löns-Str. | Dannenberg | Hinter der Werkstatt Lebenshilfe | Feb. ‘10 |
| 16 | Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik, Hermann-Löns-Str. 2 | | 1000 l Essigsäure, Sauerstoff, Infekt.-Abfälle | Jul. ‘12 |
| 17 | Conti Tech Formteile, Continentalstr. 1 | Dannenberg | Chem. Gefahrstoffe, Kunststoffe, Lösemittel, Ex | Jun. ‘11 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Dbg`er Fertigteile GmbH, Continentalstr. | Dannenberg | Herstellung von Beton-Fertigteilen | Jan. ‘04 |
| 19 | Diakonische Einrichtung, Am Dömnitzer Damm 6 | Dannenberg | | Dez. ‘12 |
| 20 | Dragahn, Ehem. Delaborierwerk | | z. Zt. ungenutzt | Jan. ‘08 |
| 21 | DRK Kinder-/Jugendheim, Am Reiterstadion 1a | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 22 | DRK Jugendheim, Hermann-Löns-Str. 1 | Dannenberg | Haus Sonnentau | Feb. 06 |
| 23 | DRK-Wendlandschule, Hermann-Löns-Str. 18 | Dannenberg | | Mrz. ‘05 |
| 24 | Elbe-Jeetzel-Schule, Hermann-Löns-Str. 13/15 | Dannenberg | | Feb. ‘11 |
| 25 | Fachmarktzentrum, St. Georg 2 | Dannenberg | | Apr. ‘05 |
| 26 | Famila Markt, Adolfsplatz 3 | Dannenberg | Gef. Kl. 2, 3 | Sep. ‘11 |
| 27 | Flüchtlingsunterkunft, Breeser Weg 7 | Dannenberg | Römer, E. Vermögensverwaltung KG, BMA im Wirtschaftsgeb. | Sep. ‘15 |
| 28 | Flüchtlingsunterkunft, Breeser Weg 7 | Dannenberg | Römer, E. Vermögensverwaltung KG, BMA in den Unterkünften | Mai ‘16 |
| 29 | Forsthaus Seybruch, Pfadfinder | Gusborn | | Jan. ‘13 |
| 30 | Grundschule Breselenz, Schulstr. 5 | Breselenz | | Nov. ‘12 |
| 31 | Grundschule Dannenberg, Lüchower Str. 24 | Dannenberg | Bis zu 300 Kinder | Feb. ‘06 |
| 32 | Grundschule Groß Gusborn, Robert Preuß Weg 1 | Gusborn | | Nov. ‘12 |
| 33 | Grundschule Prisser, Hauptstr. 36 | Prisser | | Nov. ‘12 |
| 34 | Grundschule Zernien, Schulstr. 6 | Zernien | | Nov. ‘12 |
| 34 | Gymnasium mit Mensa, Riemannstr. 3 + 1 | Dannenberg | Haus 1 + Haus 2 | Jan. ‘11 |
| 35 | Hagebaumarkt, Ordasstr. 34 | Dannenberg | Gef.-Kl. 3, 6; Atemgifte | Jan. ‘04 |
| 36 | Hanse-Lopack II, OT Riskau 2 | Dannenberg | Verpackungssysteme | Jan. ‘12 |
| 37 | Hapena GmbH, An der Bundesstr. 5d | Karwitz | Ehem. Tennishalle | Nov. ‘12 |
| 38 | Haus der Lebenshilfe, Hermann-Löns-Str. 19 | Dannenberg | Werkstatt | Nov. ‘07 |
| 39 | Haus der Lebenshilfe, Mühlentor 8 | Dannenberg | Tagesstätte für Behinderte | Mai ‘13 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Haus der Lebenshilfe,<br>Querdeich 1 | Dannenberg | Kindergarten/Krippe | Mai ‘13 |
| 41 | Haus der Lebenswärme,<br>Lange Stücke 2 | Zernien | Seniorenpflegeheim | |
| 42 | Haus Hoheneck,<br>Riekau 7 | Dannenberg | Wohn- u. Pflegeheim für seelisch Behinderte | Jun. ‘12 |
| 43 | Herz Fördertechnik,<br>Industriestr. 3 | Zernien | Gef.-Kl. 2, 3 | Jan. ‘04 |
| 44 | Infozentrum Rathaus, Am Markt | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 45 | Johanniterhaus<br>Lüchower Str. 69 | Dannenberg | Alten- u. Pflegeheim | Jan. ‘04 |
| 46 | Johanniterhaus, Stüden 10 | Quickborn | | Jan. ‘04 |
| 47 | Johannsen Gartencenter,<br>Develangring 2 | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 48 | Jugendzentrum , Lindenweg 16 | Dannenberg | | Feb. ‘10 |
| 49 | Kinderheim mit Unterrichtung,<br>Elbuferstr. 98 | Langendorf | | Sep. ‘10 |
| 50 | KSK Uelzen / Lü-Da.,<br>Mühlentor 1-3 | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 51 | Lebenshilfe Wohngruppe<br>Integra, Lüneburger Str. 18 | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 52 | Lebenshilfe Wohngruppe,<br>Birkenweg 22 | Dannenberg | | Mai ‘13 |
| 53 | Lebenshilfe Wohngruppe,<br>Hermann-Löns-Str. 20 | Dannenberg | | Mai ‘13 |
| 54 | Mischwerk Teichlosen | Jameln | Flüssiggasanlage Gef.-Kl.3, Ex; schlechte Wasserversorgung | Jan. ‘04 |
| 55 | Neukauf-Edeka-Markt,<br>Develangring 72 | Dannenberg | | Mrz. ‘08 |
| 56 | Nicolas-Born-Schule,<br>Lindenweg 18 | Dannenberg | | Apr. ‘11 |
| 57 | Nya nordiska,<br>An den Ratswiesen 4 | Dannenberg | Gardinenwerk | Nov. ‘11 |
| 58 | Psychatrische Tagesklinik,<br>Querdeich 14 | Dannenberg | Photovoltaikanlage BMA fremd | Mai ‘13 |
| 59 | P 6 Discothek, Zur Pyramide 6 | Dannenberg | | Jan. ‘04 |
| 60 | Raiffeisen Geno. Jameln,<br>Bahnhofstr. 37 | Jameln | | Feb. ‘14 |
| 61 | Raiffeisen Kartoffellager,<br>Raiffeisenstr. 1 | Pudripp | | Okt. ‘08 |
| 62 | Raiffeisen Osterburg Lü-Da,<br>Lüneburger Str. 16 | Dannenberg | Tankstelle im Eingangsbereich Fachmarkt | Okt. ‘08 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Raiffeisen Osterburg Lü-Da, Quickborner Str. 3 | Dannenberg | Pflanzenschutz und Düngemittel, Agrarabteilung | Juli ‘11 |
| 64 | Röpe, Georg Fa. | Tramm | Löschwasserbedarf | Jan. ‘04 |
| 65 | Sägewerk Gauster | Karwitz | Gef.-Kl. 3 | Jan. ‘04 |
| 66 | Seminareinrichtung Carnap, Pisselberg 14 | Pisselberg | | Jan. ‘04 |
| 67 | Sender Dbg., An der Bundesstr. 1 | Zernien, | | Jan. ‘04 |
| 68 | Sender Dannenberg, Pisselberg | | | Jan. ‘04 |
| 69 | Sen.Residenz-Jeetzelgarten, Querdeich 18 | Dannenberg | | Apr. ‘10 |
| 70 | Sen.Residenz-Jeetzelgarten Haus Rosengarten, Querdeich 6 | Dannenberg | z. Zt. in Vorbereitung | |
| 71 | Sen.-Zentrum Haus der Lebenswärme, Lange Stücke 2 | Zernien | z. Zt. in Vorbereitung | |
| 72 | Altenheim Sonssoucie Hitzacker | Hietzacker | | Jan. ‘04 |
| 73 | Bellevue, Alten- u. Pflegeh., Prof.-Wohltmann-Str. 6 | | | Mrz. ‘08 |
| 74 | Biogasanlage „Naturenergie“, Am Räsenberg 14 | Hitzacker | | Feb. ‘12 |
| 75 | Biogasanlage Wietzetze, Klöterhörn | | | Juli ‘09 |
| 76 | Cafe Dierks, Kranplatz 2 | | | |
| 77 | DRK Friedrichsheim, Lüneburger Str. | | | Feb. ‘08 |
| 78 | Evangelischer Kindergarten | | | Jan. ‘04 |
| 79 | Fährbetrieb Tanja, Hauptstr. 15 | Neu Darchau | | Feb. ‘13 |
| 80 | Freie Schule, Hagener Weg | | | Dez. ‘08 |
| 81 | Grundschule Hitzacker | Hitzacker | | Nov. ‘10 |
| 82 | Grundschule Neu Darchau | Neu Darchau | | Sep. ‘13 |
| 83 | Haupt- u. Realschule, Bauernstr. 4 | Hitzacker | Kein 2. Rettungsweg im OG, Altbau, DL-DBG alarmieren | Okt. ‘05 |
| 84 | Hof Darzau | | Schlechte LWV | Jan. ‘04 |
| 85 | Hotel-Hafen-Hitzacker, Am Weinberg 2 | | | Nov. ‘10 |
| 86 | Hotel Scholz, Prof.Borchling.Str. 2 | | | Sep. ‘04 |
| 87 | Jugendherberge Hitzacker | Hitzacker | Ansammlung von bis zu 160 Personen | Okt. ‘12 |
| 88 | Kurhaus (Verdo), Dr. Helmut Meyer Weg 1 | | | Jun. ‘06 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Netto Markt Hitzacker,<br>Elbuferstr. 3 | Hitzacker | | Mai ‘13 |
| 90 | Parkhotel Hitzacker | Hitzacker | DL-Dbg. alarmieren | Jan. ‘04 |
| 91 | Pension „Kenners Lust“,<br>Dübbekold / Göhrde | Göhrde | Pension, 40 Betten u.<br>5 Ferienwohnungen | Jan. ‘04 |
| 92 | Petermann´s Wellness,<br>Am Kurpark 6 | | | Jan. ‘10 |
| 93 | Sonderschule Dannenberg,<br>Bahnhofstr. 56 | Dannenberg | Erich-Kästner-Schule | Jan. ‘04 |
| 94 | Sporthalle Elbe-Jeetzel-Schule,<br>Heinz-Kollan-Straße | | | Feb. ‘11 |
| 95 | Sporthalle Schulzentrum,<br>Lindenweg 20 | Dannenberg | | Jul. ‘11 |
| 97 | Tagespflege Breselenz,<br>ehem. Gaststätte | | In Vorbereitung | |
| 98 | Tankstelle Arena,<br>Raiffeisenstr. 1 | Dannenberg | | Nov. ‘11 |
| 99 | Therapeutisches Kleinheim,<br>Dorfplatz 12 | Zadrau | Kinderheim | Jan. ‘04 |
| 100 | Tischlerei Hartmut Dierks,<br>Göhrdestr. 18 | Zernien | | Jun. ‘12 |
| 101 | Turm Gusborn,<br>Zum Turm 1 | Gusborn | z. Zt. ohne Nutzung | Jul. ‘09 |
| 102 | Verw. Gebäude SG Elbtalaue,<br>Rosmarienstr. 3 | Dannenberg | Stadtarchiv Dbg. | Sep. ‘11 |
| 103 | Verwaltungsgesellschaft<br>Neu Tramm (Kaserne) | | | Jan. ‘04 |
| 104 | Volksbank Osterburg Lü-Da,<br>Lange Str. 46-48 | Dannenberg | | Jul. ‘11 |
| 105 | Wasserverband Dannenb.-<br>Hitzacker, Rehfelderstr. 4 | Dannenberg | Im Gebäude befindet<br>sich der Kinderhort<br>Popkorn | Jan. ‘13 |
| 106 | Well-Fit Fitnesscenter,<br>Marschtorstr. 27b | | | Feb. ‘06 |
| 107 | Zimmermann & Co,<br>Bundesstr. 1 | Riskau | Masch.-Bau-Betr.,<br>Lager Sondermüll, Ex-<br>Gasflaschen | Jan. ‘04 |
| 108 | Zuther,Karwitz,<br>An der Bundesstr. 9 | Karwitz | Metallverarb. -Betrieb,<br>Lackiererei, Ex-<br>Gasflaschen | Nov. ‘12 |
| 109 | Rathaus Hitzacker,<br>Am Markt 7 | | | Nov. ‘05 |
| 110 | Reiter-Feriendorf Stehr,<br>OT Sarenseck/Göhrde | Göhrde | Flüssiggasanlage<br>4 x 2,1t | Jan. ‘04 |
| 111 | REWE Lebensmittelmarkt,<br>Dannenberger Str. 7 | Dannenberg | | Okt. ‘08 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Schöpfwerg Hitzacker,<br>Marschtorstr. 10 | | | Aug. ‘09 |
| 113 | Seniorenresidenz Elbtalaue,<br>Am Osterberg | | | Jan. ‘04 |
| 114 | Sieber, Frank GmbH,<br>Meudelfitzer Bogen 8 | | | Aug. ‘08 |
| 115 | Sporthalle Hitzacker,<br>Bauernstr. 10 | Hitzacker | | Okt. ‘05 |
| 116 | Terrassen-Wohnanlage,<br>Prof.-Wohltmann Str. 2 | | Flüssiggasanlage<br>max. 10 t | Jan. ‘04 |
| 117 | Turnhalle mit Gymnastikraum,<br>Bauernstr. 4a | | | Nov. ‘10 |
| 118 | Volksbank Hitzacker | Hitzacker | | Jan. ‘04 |
| 119 | Weidenhof Hitzacker,<br>An der Wolfsschlucht 1 | | Heim für 17 behinder-<br>te<br>Personen | Mrz. ‘08 |
| 120 | Wendland Zerspanungstechnik,<br>Am Räsenberg 2 | | Kleine Fertigungshalle<br>Am Bahnhof 1a | Jul. ‘07 |

**Abbildung 17: Übersicht der Objekte mit Feuerwehreinsatzplänen**

## Photovoltaikanlagen

In den letzten Jahren sind in ganz Deutschland PV-Anlagen auf verschiedensten Gebäuden angebracht worden. Leider ist dabei der Brandschutz komplett unberücksichtigt geblieben. Ein Grundsatz des Brandschutzes ist das Abschotten der Gebäude. So müssen z. B. nach 40 Metern Brandwände eingezogen werden. Die Grundbestimmungen sind durch die PV-Anlagen gänzlich unbeachtet geblieben. Insofern stellt die Brandbekämpfung bei Gebäuden, insbesondere bei größeren Gebäuden, die Feuerwehren in Deutschland vor erhebliche Probleme. Zunächst kann man die Produktion des Stroms nicht abstellen, sodass auf diesen Anlagen noch lange Strom fließen kann. Dann kann die Brandbekämpfung in der Regel nur auf der nicht zugepflasterten Dachseite erfolgen.

Auch in der Samtgemeinde Elbtalaue sind entsprechende Anlagen vorhanden, die die Feuerwehren vor sehr große Probleme stellen werden. Teilweise kommt zusätzlich noch hinzu, dass im Außenbereich bei einigen landwirtschaftlichen Objekten keine ausreichende Löschwasserversorgung (Objektschutz) vorhanden ist.

| lfd. Nr. | Ort | Zuständige Feuerwehr |
|---|---|---|
| 1 | Am Stadtbad 55, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 2 | Quickborn Hauptstraße 18, Gusborn | Quickborn |
| 3 | Splietau  Dannenberger Straße 4, Dannenberg (Elbe) | Splietau |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Nebenstedt Heider Straße 10 a, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 5 | Prisser Kiefernring 16, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 6 | Soven 10, Dannenberg (Elbe) | Groß Heide |
| 9 | Breeser Weg 1, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 10 | Langenhorst 5, Jameln | Jameln |
| 11 | Nebenstedt Molkereiweg 7, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 12 | Breselenz Zieleitz 7, Jameln | Jameln |
| 13 | Am Stadtbad 76, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 14 | Harlingen Harlinger Straße 51, Hitzacker (Elbe) | Harlingen |
| 15 | Splietau Splietauer Ring 22, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 16 | Prisser Hauptstraße 27 a, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 17 | Katemin Hamburger Weg 7, Neu Darchau | Neu Darchau |
| 18 | Mühlenweg 5, Karwitz | Karwitz |
| 19 | Quickborn Drosselweg 8, Gusborn | Quickborn |
| 20 | Breselenz Dorfstraße 33, Jameln (über 100 kWp) | Jameln |
| 21 | Landsatz Unter den Eichen 9, Damnatz | Damnatz |
| 22 | Klein Heide 2, Dannenberg (Elbe) | Groß Heide |
| 23 | Elbuferstraße 17, Langendorf | Langendorf |
| 24 | Bahrendorf Bahrendorfer Straße 5 , Hitzacker (Elbe) | Wietzetze |
| 25 | Splietau Am Wald 6, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 27 | Elbuferstraße 17, Neu Darchau | Neu Darchau |
| 28 | Breese i.d.Marsch 24, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 29 | Laase Kreuzweg 3, Langendorf | Laase |
| 30 | Mehlfien 9, Jameln | Volkfien |
| 31 | Prabstorf 2, Dannenberg (Elbe) | Groß Heide |
| 32 | Breese im Bruche 26, Jameln | Jameln |
| 33 | Schmessau 23, Göhrde | Göhrde- Metzingen |
| 34 | Schmessau 23, Göhrde | Göhrde- Metzingen |
| 35 | Prisser Kiefernring 51, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 36 | Prisser Kiefernring 51, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 37 | Im Dorfe 8, Karwitz | Karwitz |
| 39 | Gümse 82, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 40 | Klein Heide 4, Dannenberg (Elbe) | Groß Heide |
| 41 | Kl. Gusborn Alte Dorfstraße 21, Gusborn | Gusborn |
| 42 | Gartower Straße 7 , Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 43 | Lauben 1 A, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 44 | Prisser Niestedter Weg 19, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 45 | Dambeck 2, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 46 | Prisser Dömitzer Straße 17, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 47 | Prabstorf 10, Dannenberg (Elbe) | Groß Heide |
| 48 | Harlingen Am Wischhof 6, Hitzacker (Elbe) | Harlingen, |
| 49 | Schützenmarsch 13, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 50 | Schmarsau Schmarsauer Str. 36, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 51 | Landsatz Unter den Eichen 2, Damnatz | Damnatz |
| 52 | Ziegelhof 1, Damnatz | Damnatz |
| 53 | Keddien 3, Zernien | Mützingen |
| 54 | Barnitz Brackweg 9, Damnatz | Damnatz |
| 55 | Breselenz Meisterstraße 20, Jameln | Jameln |
| 56 | Ringstraße 3, Zernien | Gülden |
| 57 | Quickborn Dorfstraße 21, Gusborn | Quickborn |
| 58 | Breese im Bruche 25, Jameln | Jameln |
| 59 | Marschtorstraße 36, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | |
|---|---|---|
| 60 | Elbuferstraße 92, Langendorf | Langendorf |
| 61 | Breslauer Straße 5, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 62 | Vareniusstraße 1, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 63 | Bahrendorf Bahrendorfer Straße , Hitzacker (Elbe) | Wietzetze |
| 64 | Sipnitz 2, Gusborn | Quickborn |
| 65 | Zadrau Gusborner Straße 1, Gusborn | Gusborn |
| 66 | Gamehlen 1, Karwitz | Karwitz |
| 67 | Lüchower Straße 10, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 68 | Gümse 31, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 69 | Breselenz Zieleitz 17, Jameln | Jameln |
| 70 | Splietau Splietauer Ring 12, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 71 | Am Stadtbad 7, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 72 | Penkefitz 14, Dannenberg (Elbe) | Penkefitz |
| 73 | Brandleben Deichstraße 8, Langendorf | Langendorf |
| 74 | Grippel Dannenberger Straße 20, Langendorf | Laase |
| 75 | Siemen An den Bleichwiesen 12, Gusborn | Siemen |
| 76 | Mützingen Feldstraße 2, Zernien | Mützingen |
| 77 | Kaltenhof Am Deich 3, Langendorf | Langendorf |
| 78 | Kaltenhof Am Deich 4 a, Langendorf | Langendorf |
| 79 | Kl. Gusborn Dannenberger Straße 11, Gusborn | Gusborn |
| 80 | Prisser Heidweg 6, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 81 | Braasche Klöterhörn 1, Zernien | Gülden |
| 82 | Am Elbdeich 6, Damnatz | Damnatz |
| 83 | Kirchstraße 34, Damnatz | Damnatz |
| 84 | Splietau Dannenberger Straße 1, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 85 | Ahornweg 4, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 86 | Seerau 4, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 87 | Quickborn Bremsenberg 3, Gusborn | Quickborn |
| 88 | Im Dorfe 5, Karwitz | Karwitz |
| 89 | Laase Grüner Weg 1, Langendorf | Laase |
| 90 | Nebenstedt Molkereiweg 8, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 91 | Predöhlsau 6, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 92 | Am Stadtbad 43, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 93 | Klein Kühren Elbuferstraße 149, Neu Darchau | Neu Darchau-Schutschur |
| 94 | Metzingen Dorfstraße 9, Göhrde | Göhrde- Metzingen |
| 95 | Bahrendorf Bahrendorfer Straße 27, Hitzacker (Elbe) | Wietzetze |
| 96 | Mützingen Kirchweg 1, Zernien | Mützingen |
| 97 | Prisser Moorweg 11, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 98 | Predöhlsau 8, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 99 | Prisser Niestedter Weg 41, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 100 | Nausen Dragahner Weg 15, Karwitz | Karwitz |
| 101 | Glieneitz 5, Zernien | Gülden |
| 102 | Rundling 5, Jameln | Jameln |
| 103 | Langenhorst 3, Jameln | Jameln |
| 104 | Lenzen Schützenweg 10, Karwitz | Karwitz |
| 105 | Breese an der Göhrde 1, Zernien | Gülden |
| 106 | Breese i.d.Marsch 104, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 107 | Am Sandkamp 4, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 108 | Breustian 9, Jameln | Volkfien |
| 109 | Bergstraße 1, Jameln | Jameln |
| 110 | Volkfien 1, Jameln | Volkfien |
| 111 | Kaltenhof Am Deich 7, Langendorf | Langendorf |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | |
|---|---|---|
| 112 | Langenhorst 7, Jameln | Jameln |
| 113 | Prisser  Hauptstraße 37, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 114 | Kantor-Schultz-Str. 30, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 115 | Am Elbdeich 7, Damnatz | Damnatz |
| 116 | Gut Hagen 1, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 117 | Elbuferstraße 110, Langendorf | Langendorf |
| 118 | Riskau 7, Dannenberg (Elbe) | Streetz |
| 119 | Elbuferstraße 81, Langendorf | Langendorf |
| 120 | Prisser  Uelzener Straße 79, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 121 | Bahrendorf  Mühlenberg 11, Hitzacker (Elbe) | Wietzetze |
| 122 | Penkefitz 40, Dannenberg (Elbe) | Penkefitz |
| 123 | Lüneburger Straße 17b, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker, über 100kWp |
| 124 | Braasche 2, Zernien | Gülden |
| 125 | Breese i.d.Marsch 47, Dannenberg (Elbe) | Breese/ Marsch |
| 127 | Bahnhofstraße 53, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 128 | Schmessau 12, Göhrde | Göhrde- Metzingen |
| 129 | Lüneburger Straße 15 A, Hitzacker (Elbe) | Hitzacker |
| 130 | Schmardau 3, Göhrde | Göhrde- Metzingen |
| 131 | Schaafhausen  Eichenhang 3, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 132 | Tießau  Tiessauer Straße 36, Hitzacker (Elbe) | Wietzetze |
| 133 | Riekau  Hof II, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 135 | Thunpadel  Dorfstraße 10, Karwitz | Karwitz |
| 136 | Penkefitz 2, Dannenberg (Elbe) | Penkefitz |
| 137 | Riekau  Kriegerberg 13, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 138 | Lindenweg  , Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 139 | Achter Höfe 1, Damnatz | Damnatz |
| 140 | Am Besenberg 1, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 141 | Siemen  Siemer Dorfstraße 4, Gusborn | Siemen |
| 142 | Splietau  Zu den Gärten 8, Dannenberg (Elbe) | Splietau |
| 143 | Riskau 4, Dannenberg (Elbe) | Streetz |
| 144 | Tramm  Neu-Tramm, Dannenberg (Elbe) | Schaafhausen |
| 145 | Lüneburger Straße 27 a, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |
| 146 | August-Kröpke-Weg 10, Neu Darchau | Neu Darchau-Schutschur |
| 147 | Grippel  Dannenberger Straße 17, Langendorf | Laase |
| 148 | Prisser  Am Reiterstadion 15, Dannenberg (Elbe) | Dannenberg |

**Abbildung 18: Übersicht PV-Anlagen (kein Anspruch auf Vollständigkeit)**

### Biogasanlagen

In der Samtgemeinde Elbtalaue sind derzeit sieben Biogasanlagen vorhanden. Neben den allgemeinen Gefährdungen bei Einsatzobjekten weisen Biogasanlagen drei einsatztaktische Besonderheiten auf:

- Biogas ist ein brennbares Gas mit dem Hauptbestandteil Methan.
- Biogas kann mit Luft ein explosionsfähiges Gas-Luftgemisch bilden.
- Durch spezielle Reaktionen können darüber hinaus Gase (z.B. Ammoniak, Schwefelwasserstoff) entstehen, die gesundheitsschädlich bzw. tödlich enden können.

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Für Feuerwehreinsätze mit Gefährdungen durch Gase ist die Feuerwehrdienstvorschrift 500 Einsätze im ABC-Einsatz anzuwenden. Eine weitere Gefährdung geht von der Elektrizität aus. Folgende Biogasanlagen sind in der Samtgemeinde Elbtalaue vorhanden:

| lfd. Nr. | Ort der Anlage | Zuständige Feuerwehr | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Wietzetzte | Wietzetze | |
| 2 | Zernien | Gülden | |
| 3 | Breese i. d. Marsch | Breese/ Marsch | |
| 4 | Bückau | Dannenberg | inkl. Blockkraftheizwerk u. Nahwärmenetz |
| 5 | Volkfien | Volkfien | |
| 6 | Quickborn | Quickborn | |
| 7 | Landsatz | Damnatz | inkl. Photovoltaikanlage |
| 8 | Klein Heide | Groß Heide | |
| 9 | Spranz | Mützingen | |
| 10 | Dannenberg (Elbe) | Dannenberg | |
| 11 | Hitzacker (Elbe) | Hitzacker | |
| 12 | Langendorf | Langendorf | |
| 13 | Jameln | Jameln | |
| 14 | Laase | Laase | |
| 15 | Quickborn | Quickborn | |
| 16 | Tramm | Schaafhausen | |
| 17 | Breese an der Göhrde | Gülden | |

**Abbildung 19: Übersicht Biogasanlagen**

### Hochwasserschutz

In den Jahren 2002, 2006 und 2013 gab es ein extremes Hochwasser im Bereich der Samtgemeinde Elbtalaue. Im Zuge der Datenerfassung wurde dem Verfasser einiges an Informationsmaterial zum Elbehochwasser 2013 zugesandt. Auf eine komplette Übernahme der dort beschrieben Einsatz- und Gefahrenbeschreibung möchte der Verfasser an dieser Stelle verzichten, da den Verantwortlichen diese Hochwassersituationen gewiss noch bekannt sind. Sicherlich ist die Hochwassersituation eine besondere Situation und wird im Grundsatz ab einer gewissen Größenordnung vom Katastrophenschutz übernommen.

Grundsätzlich sind die Erfahrungen aus den Einsätzen als zusätzliche Maßnahmen zu prüfen und zu erledigen. Hierbei muss dann aber die Frage erlaubt sein, ob dies noch zu den Aufgaben der Samtgemeinde zählt.

Der NLWKN ist niedersachsenweit verantwortlich für Planung und Bau der landeseigenen Anlagen im Insel- und Küstenschutz. Auf Anfrage und nach Abschluss von

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Verträgen plant und leitet der Landesbetrieb auch die Küstenschutzprojekte von Wasser- und Bodenverbänden. Mit seiner *Forschungsstelle Küste* stellt er die regelmäßige Überprüfung der niedersächsischen Küstenschutzwerke sicher und entwickelt die dazu erforderlichen Instrumente/Werkzeuge weiter.

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist zwar nicht für den Küstenschutz zuständig, muss aber alle Lagen unterhalb des Katastrophenschutzes leisten. Hierzu gehört z. B. die Menschenrettung im Wasser. Bei größeren Schadenslagen wird der Katastrophenalarm ausgerufen und die Zuständigkeit wechselt zum Landkreis Lüchow-Dannenberg.

## 5.6 Verkehrswege

### Schienennetz

Durch die Samtgemeinde Elbtalaue führt die Verbindung der erixx GmbH von Dannenberg nach Lüneburg. Die erixx GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE). Die Gesellschaft betreibt verschiedene Bahnstrecken in der Lüneburger Heide, in der Region Braunschweig und im Harz.

| lfd. Nr. | Zugverbindung von / nach | | Personen pro Jahr | Tonnen pro Jahr | Gefahrgut | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannenberg | Lüneburg | 15.000 | Nein | Nein | keine |

**Abbildung 20: Schienennetz**





**Abbildung 21: Liniennetzplan der DB**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## Straßennetz

Die Samtgemeinde Elbtalaue verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz. Innerhalb der Gemeinde verlaufen die Bundesstraßen B 191, B 246 und B 248 sowie mehrere Landes- und Kreisstraßen als überörtliche Verkehrsverbindungen.

| Nr. | Straßenübersicht Bundes-, Landes und Kreisstraßen |
|---|---|
| 1 | B 191, B 216 und B 248 |
| 2. | L231, L 232, L 255 und L 256 |
| 3. | K 1, K 13, K 14, K 15, K 16, K 18, K 19, K 20, K 21, K 22, K 27, K 29, K 30, K 31, K 33, K 36 |




**Abbildung 22: Verkehrsmengenkarte Niedersachsen, Stand 2015**

| lfd. Nr. | Straße | Fahrzeuge bis 3,5 to | Schwerlastverkehr ab 3,5 to |
|---|---|---|---|
| 1 | B191 | 5.800 | 900 |
| 2 | B 216 | 5.300 | 700 |
| 3 | B 248 | 6.800 | 600 |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## Wasserwege

Die Elbe, als einer der größten Ströme Mitteleuropas, bestimmt großräumig die Landschaftsstruktur und den Landschaftshaushalt in weiten Teilen der Tschechischen Republik und von Deutschland. Die Elbe (niederdeutsch Elv, tschechisch Labe, lateinisch Albis) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie ist der einzige Fluss, der das von Mittelgebirgen umschlossene Böhmen zur Nordsee hin entwässert. Zu den bekanntesten Gewässern ihres Einzugsgebiets gehören die Moldau, die Saale, die Havel mit der Spree und die Elde mit der Müritz. Im Oberlauf durch die Mittelgebirge geprägt, folgt sie im weiteren Verlauf zwei Urstromtälern des norddeutschen Tieflands.

Gemessen an der Größe ihres Einzugsgebietes von 148.300 km² liegt sie für Mitteleuropa gemäß Liste der Flüsse in Europa an vierter Stelle hinter der Donau, der Weichsel und dem Rhein, gefolgt von Oder und Memel.

Die Elbe ist im Bereich der SG Elbtalaue als Bundeswasserstraße der Klasse VIb für Binnenwasserstraßen eingeteilt.




**Abbildung 23: Verlauf der Elbe von Tschechien bis zur Nordsee**

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

## 5.7 Zweiter baulicher Rettungsweg

Nach § 33 der NBauO aus 2012 sind für jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum zwei voneinander unabhängige Rettungswege erforderlich. Bei Nutzungseinheiten, die nicht zur ebener Erde liegen, kann der zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr erfolgen.

Für Gebäude der Gebäudeklasse 1 bis 3 kann die Rettung über eine tragbare 4-teilige Steckleiter erfolgen, die auf Löschfahrzeugen vorhanden ist. Die Rettung der Menschen aus den Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 muss über eine Drehleiter erfolgen. Die Drehleiter muss nach dem *Kommentar zur niedersächsischen Bauordnung von Groß-Suchsdorf* 15 Minuten nach Alarmierung einsatzbereit sein.

Sollten Kommunen nicht über eine Drehleiter verfügen, können sie Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4 und 5 nur zustimmen, wenn der zweite Rettungsweg baulich sichergestellt wird. Hierauf hat die Kommune in ihrer Stellungnahme zum Bauantragsverfahren explizit hinzuweisen.

Des Weiteren wird im Absatz 2 des § 33 der NBauO explizit auf die max. Anzahl der Personen, die über eine Leiter der Feuerwehr gerettet werden können, eingegangen. Hier heißt es im Absatz 2:

*„Der zweite Rettungsweg kann über eine weitere notwendige Treppe oder eine mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. Ein zweiter Rettungsweg über eine von der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit ist geeignet, wenn Bedenken in Bezug auf die Eignung des Rettungsweges für die Rettung der Menschen nicht bestehen; für ein Geschoss einer Nutzungseinheit nach Satz 1, ausgenommen Geschosse von Wohnungen, das für die Nutzung durch mehr als 10 Personen bestimmt ist, ist die Eignung des Rettungsweges zu prüfen.“*

Damit wird deutlich, dass eine Rettung über Leitern der Feuerwehr mit über 10 Personen mit einem erheblich größeren Risiko verbunden ist. Die Kommune sollte bei einer Personenzahl von über 10 Personen grundsätzlich auf den 2. baulichen Rettungsweg bestehen.

## 5.8 Löschwasserversorgung

Die Bereitstellung von Löschmitteln in ausreichendem Umfang für den erforderlichen Zeitraum der Brandbekämpfung ist die Voraussetzung für wirksame Löscharbeiten.

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

Das NBrandSchG verpflichtet die Gemeinden im § 2 zur Vorhaltung von Löschwasser als Grundversorgung.
In der Regel entnimmt die Feuerwehr mittels Hydranten das Löschwasser aus den Trinkwasserleitungen. Das Arbeitsblatt W 405 gilt als Grundlage für die Ermittlung des Löschwasserbedarfs für Planungen der Gemeinde in durch Bauleitplanung geregelten Gebieten. Grundsätzlich kann aber aus dem Grundschutz nach *DVGW 405* nicht die Grundversorgung abgeleitet werden. Die Löschwasserversorgung muss den örtlichen Verhältnissen entsprechen.
Im Kommentar zur Löschwasserversorgung im NBrandSchG heißt es: *„ Diese Bezeichnung* (Anm. Verfasser: Gemeint ist die Grundversorgung) *ist ausdrücklich im Gesetz aufgenommen worden und nicht die Bezeichnung ‚Grundschutz' i. S. der DVGW 405. (…) Damit soll klargestellt werden, dass die gemeindliche Sicherstellung der Löschwasserversorgung nach dem Gesetz nicht ausschließlich an die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes 405 gebunden ist."*
Nach DVGW-Arbeitsblatt 405 wird zwischen dem Grundschutz (Aufgabe der Gemeinde) und dem Objektschutz (Aufgabe des Betreibers) unterschieden. Die erforderliche Wassermenge ist in einem Bebauungsgebiet von jedem Punkt aus innerhalb eines Radius vom 300 m (Löschbereich) bereitzustellen. Dabei wird in jedem selbstständigen Netzteil nur ein Brandfall angenommen. Die Bereitstellung des Löschwassers muss über mindestens 2 Stunden erfolgen. Für den Einbau von Hydranten in geschlossenen Orten werden folgende Abstände empfohlen:

- Wohngebiete mit offener Bebauung ca. 140 m
- Wohngebiete mit geschlossener Bebauung ca. 120 m
- in Geschäftsstraßen ca. 100 m

Für abgelegene Einzelanwesen, z. B. Aussiedlerhöfe, ist eine Löschwasserversorgung ebenfalls als Grundversorgung sicherzustellen. Hier kann jedoch von den Mengenangaben der DVGW abgewichen werden, was unter anderem darin begründet ist, dass die Wasserversorgungsunternehmen zu diesen Anwesen in der Regel Leitungen mit kleineren Leitungsquerschnitten verlegen. Auch eine flächendeckende Versorgung des Außenbereichs mit entsprechenden Hydranten ist unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. Es ist aber erforderlich, auch für diese Anwesen den Brandschutz sicher zu stellen. Zur Ermittlung des Löschwasserbedarfs für bebaute Flächen werden die Mindestwerte der nach-

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

folgenden Tabelle aus dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW empfohlen. Diese Tabelle berücksichtigt insbesondere die bauliche Nutzung und die Gefahr der Brandausweitung.

| Bauliche Nutzung nach § 17 Baunutzungsverordnung | Kleinsiedlungen, Wochenendhausgebiete | Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohngebiete, Besondere Wohngebiete, Mischgebiete, Dorfgebiete | Gewerbegebiete | Kerngebiete Gewerbegebiete | | Industriegebiete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Vollgeschosse | ≤ 2 | ≤ 3 | > 3 | 1 | > 1 | - |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 – 0,6 | 0,7 – 1,2 | 0,7 – 1,0 | 1,0 – 2,4 | - |
| Baumassenzahl | - | - | - | - | - | ≤ 9 |

| Löschwasserbedarf bei Gefahr der Brandausbreitung | m³/h (l/min) | m³/h (l/min) | m³/h (l/min) | m³/h (l/min) |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 24 (400) | 48 (800) | 96 (1600) | 96 (1600) |
| Mittel | 48 (800) | 96 (1600) | 96 (1600) | 192 (3200) |
| Groß | 96(1600) | 96 (1600) | 192 (3200) | 192 (3200) |

| Brandausbreitungsgefahr | Überwiegende Bauart der Gebäude |
|---|---|
| Klein | Feuerbeständige oder feuerhemmende Umfassung, harte Bedachung |
| Mittel | Umfassung weder feuerbeständig noch feuerhemmend, harte Bedachung oder<br>Umfassung feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachung |

**Abbildung 24: Richtwerte Löschwasserbedarf DVGW[3]**

Die Wasserversorgung in der Samtgemeinde Elbtalaue wird durch den Wasserverband Danneberg- Hitzacker kAöR sichergestellt. In Teilbereichen versorgt sich die Feuerwehr zusätzlich auch aus Feuerlöschbrunnen, Beregnungsbrunnen und Zisternen. In einigen Bereichen ist die Wasserversorgung teilweise nicht ausreichend. Entweder werden hier die Radien von 300 m überschritten, die Wassermengen reichen nicht aus oder beides ist der Fall. Insofern ist es erforderlich, dass durch diesen Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehr erforderliche Ausstattungen definiert werden.

Objekte mit fehlender bzw. nicht ausreichender Löschwasserversorgung (Auflistung nicht abschließend):

[3] Quelle: Abwehrender und Anlagentechnischer Brandschutz, expert Verlag, Hans-Joachim Gressmann

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

**Objekte mit nicht ausreichender Löschwasserversorgung**

Die genannten Objekte wurden dem Verfasser von den Ortsfeuerwehren genannt und von der Gemeindefeuerwehr noch einmal gegengeprüft.

**Ofw Breese**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene Löschwasserversorgung |
|---|---|---|---|
| 1 | BiogasBreese/Marsch GbR | Holzhackschnitzelfeuerungsanlage und Trocknung | Unterflurhydrant ca. 250 m vom Objekt entfernt |

**Ofw Damnatz**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Anschrift** | Damnatz, Straßen "Am Elbdeich" und "Kirchstraße bis Gabelung der beiden Straßen Achter Höfe/Kirchstraße" (gesehen vom Süden bis nach Norden) |
| | **Objekt-beschreibung** | div. Wohnhäuser und Nebengebäude, Kindergarten, historische Kirche und Bildhauerei |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | Die Straße "Am Elbdeich" verfügt über keine eigene Wasserversorgung. In der "Kirchstraße" liegt ein Unterflurhydrantin Höhe des Parkplatzes. Der nächste Bohrbrunnen ist liegt in der Gabelung "Achter Höfe"/"Kirchstraße" (Leistung gravierend abhängig vom Grundwasserstand!) |
| | **Besonderheiten** | In Damnatz gibt es eine Trinkwasserversorgung in Form des Verästelungssystem mit angeschlossenen Unterflurhydranten.<br>Die Hauptleitung liegt in der Straße "Achter Höfe". Das System ragt mit einem Seitenarm bis in die Kirchstraße in Höhe des Parkplatzes hinein. Die gesamte Straße "Am Elbdeich" vom Süden bis nach Norden in Höhe des Parkplatzes hat keine Wasserversorgung direkt im Straßenverlauf liegend! Alle Grundstücke werden von der Straße Achter Höfe mit Trinkwasser versorgt.<br>Im Schadensfall sind Schlauchleitungen von mehreren hundert Metern zu legen! Eine Wasserentnahme aus der Elbe bei Flachwasserstand oder den nebenliegenden Seitenarmen scheidet aufgrund der Entfernung und des unwegsamen Geländes aus! Der Bereich der Kirchstraße vom Parkplatz bis zur Gabelung der beiden Straßen Achter Höfe/Kirchstraße verfügt ebenfalls über keinen Unterflurhydranten im Straßenverlauf. Im Schadensfall ist auch hier eine lange Schlauchleitung zu legen. Im Bereich des Parkplatzes liegt zu dem auch der DRK-Kindergarten und die historische Kirche des Ortes Damnatz. |
| **2.** | **Anschrift** | Am Elbdeich 6, 29472 Damnatz |
| | **Objekt-beschreibung** | Hotel Restaurant Steinhagen |
| | **vorhandene Löschwasser-** | Die erste LW-Versorung ist in der Straße Achter Höfe/ Rosenstraße |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | |
|---|---|---|
| | **versorgung** | ca. 300 m entfernt |
| | **Besonderheiten** | Es findet ein ganzjähriger Hotel & Restaurantbetrieb inkl. Saalbetrieb statt! Eine zusätzliche Wasserentnahme aus der Elbe bei Flachwasserstand oder den nebenliegenden Seitenarmen scheidet aufgrund der Entfernung und des unwegsamen Geländes aus! |
| **3.** | **Anschrift** | Ziegelhof / Feldmark Damnatz |
| | **Objekt-beschreibung** | Aussenmaststall für Schweine |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | die nächste Versorgung liegt ca. 400 m entfernt |
| | **Besonderheiten** | In der Anlage sind ganzjährig ca. 3000 - 4000 Schweine in der Aufzucht, ferner befinden sich dort große Futtersilos in einer fest umbauten Halle, große Staubgefahr! |
| **4.** | **Anschrift** | Familie Brackwehr, Barnitzer Straße (Aussiedlergrundstück) |
| | **Objekt-beschreibung** | Wohngebäude mit mehreren anhängenden und freistehenden Nebengebäunde |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | die nächste Versorgung liegt ca. 600 m entfernt (Unterflurhydrant an der Elbuferstraße) |
| | **Besonderheiten** | Das Gehöft liegt abseits der Elbuferstraße in der Feldmark (Zusätzliche Bohrbrunnen sind nicht vorhanden!) |
| **5.** | **Anschrift** | Familie Scheper, OT Uhlenhorst, 29472 Damnatz |
| | **Objekt-beschreibung** | Wohngebäude mit mehreren anhängenden und freistehenden Nebengebäuden |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | die nächste Versorgung liegt ca. 800 m entfernt im rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Feldmark |
| | **Besonderheiten** | Das Gehöft liegt direkt an der Elbuferstraße am Deich. Eine zusätzliche Wasserentnahme aus der Elbe bei Flachwasserstand oder den nebenliegenden Seitenarmen scheidet aufgrund der Entfernung und des unwegsamen Geländes aus! Der Unterflurhydrant und die Trinkwasserversorgung kommen vom rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Feldmark (Entfernung ca. 800 m) |
| **6.** | **Anschrift** | Christian Werther, OT Jasebeck, 29472 Damnatz |
| | **Objekt-beschreibung** | Landwirtsch. Betrieb |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | die nächste Versorgung liegt ca. 800 m entfernt im rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Feldmark |
| | **Besonderheiten** | Das Gehöft liegt direkt an der Elbuferstraße am Deich. Eine zusätzliche Wasserentnahme aus der Elbe bei Flachwasserstand scheidet aufgrund der Entfernung und des unwegsamen Geländes aus! Der Unterflurhydrant und die Trinkwasserversorgung kommen vom rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Feldmark (Entfernung ca. 800 m) |
| **7.** | **Anschrift** | Modellflugplatz Damnatz |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | |
|---|---|---|
| | **Objekt-beschreibung** | Vereinsgebäude/Lagerstätte für div. Geräteschaften zum Flugbetrieb |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | keine |
| | **Besonderheiten** | Liegt weit ausserhalb der Ortschaft Damnatz, Wasser muss im Ernstfall im Pendelbetrieb herangefahren werden |
| **8.** | **Anschrift** | alle Grundstücke des OT Barnitz die an der Barnitzer Straße/Elbuferstraße liegen |
| | **Objekt-beschreibung** | div. Wohngebäude mit mehreren anhängenden und freistehenden Neben-gebäuden |
| | **vorhandene Löschwasser-versorgung** | Unterflurhydrant in der Straße "Barnitzer Straße/Elbuferstraße" |
| | **Besonderheiten** | Die dortige Wasserleitung stellt auch die Wassersorgung für die Ortschaft Landsatz sicher. Eine Entnahme aus einem weiter entfernten Unterflurhydranten und von der gleichen Leitung würde die Wassermenge erheblich beeinflussen. Der nächste Bohrbrunnen liegt zudem auch ca. 600 m entfernt. |
| **Hinweis:**<br>Alle in der gesamten Gemeinde Damnatz inkl. Ortschaften vorhandenen Bohrbrunnen und auch Beregnungsbrunnen der Landwirtschaft sind extrem abhängig vom Wasserstand der Elbe. Dieser wiederum beeinträchtigt den allgemeinen Grundwasserstand erheblich! Besonders bei Niedrigwasser der Elbe sind die Leistungskapazitäten der Brunnen stark gemindert. Auch sind zum Teil große Saughöhen zu überwinden. | | |

**Ofw Dannenberg**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-versorgung |
|---|---|---|---|
| 1 | Quickborner Str. 3, Dannenberg (Elbe) | Raiffeisen Ost | 1x FLB, 1 UFH |
| 2 | Quickborner Str. 1, Dannenberg (Elbe) | Pengel | 1x FLB, 1 UFH |
| 3 | 29451 Dannenberg (Elbe) | Süßmilch | 1x FLB, 1 UFH |
| 4 | Raiffeisenstraße 1, Dannenberg (Elbe) | Tankstelle/Arena | 1x FLB, 1 UFH |
| 5 | Breeser Weg, Dannenberg | Biogasanlage | H 80 |

**Ofw Göhrde/Metzingen**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung |
|---|---|---|---|
| 1. | Govelin | Ortschaft ( 2 Höfe + 4 Häuser ) | Eine Zisterne ca. 30.000 l |
| 2 | Dübbekold | Ortschaft ( 1 Hotel, 2 Seminarhäuser + 4 Häuser) | Eine Zisterne ca. 25.000 l |
| 3 | Göhrde | Ortschaft, (Jagdschloß Museum, Forstamt + 5 Häuser ) | Drei Zisternen<br>( 2x 25.000 l und 1x 90.000l ) |
| 4 | Mailage | Eine Hofstelle | Keine |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kollase | Ortschaft (Eine Hofstelle +5 Häuser) | nicht ausreichende LW-Versorgung |

**Ofw Gr. Heide**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonder-heiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsberg 1 | Wohnhaus, Stallgebäude | UH 100 ca. 500 m entf.<br>UH 200 ca. 800 m entf. | BerBru ca. 160 m entf. |
| 2 | Schmiedestraße Aussiedlerhof | Einfamilienhaus Maschinenschuppen + Viehstallung | UH 100 ca. 350 m entf.<br>UH 200 ca. 1100 m entf.<br>BohrBru ca. 1250 m entf. | BerBru ca. 350 m entf. |

**Ofw Gülden**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biogasanlage Industriestr. 3 29499 Zernien | Biogasanlage | Nur ein Unter-flurhydrant vorhan-den | Lange Wegstrecke bis zum nächsten Hydranten |
| 2 | 29499 Glieneitz Haus Nr. 7 bis Haus Nr. 10 | Ortsrand in Rich-tung Hohen-zethen | Nur ein Unter-flurhydrant vorhan-den | Lange Wegstrecke bis zum nächsten Hydranten |

**Ofw Harlingen**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posade | Wohnhaus/ Nebengebäude | keine | Waldgebiet |

**FF Hitzacker**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinbergsweg 7 Hitzacker | Alten- und Pfle-geheim Sanssouci | 1x Hydrant am Weinbergsweg, | Objekt ist alter Fachwerk-bau, Zufahrt nur für kleine Fahrzeuge (TSF) Lösch-wasser muss bergauf aus der Jeetzel gefördert wer-den(Pflegeheim liegt auf einem Berg) |
| 2 | Nienwedel | komplette Ortschaft | 1x Löschbrunnen (unzureichend) 1x H 100 Jeetzel in 1000m Entfernung | größere alte Bauernhö-fe großer Rinderstall neu gebaut |
| 3 | Grabau | komplette Ortschaft | 1x Löschbrunnen (unzureichend)<br>1x H 100 | größere alte Bauernhö-fe größere alte Fach-werkhäuser |
| 4 | Gut Hagen 1 | Freie Schule | 1x Hydrant auf | Holzbauweise,alle wei- |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Hitzacker | Hitzacker | Parkplatz vor Schule | teren Gebäude ebenfalls aus Holz |
| 5 | Gut Hagen Hitzacker | Gutshof | Feldberegnung | landwirtschaftlicher Betrieb mit Wohngebäude |
| 6 | Wurzelberg Hitzacker | komplettes Wohngebiet | mehrere kleine Hydranten, oft nicht auffindbar | permanent bewohnte Ferienhaussiedlung im Wald,größtenteils Holzbau |
| 7 | Dannenberger Str. 34a/b Hitzacker | Wohnhaus mehrgeschossig | 1x H 150 auf der Dannenberger Str. | Wohnhaus steht auf einem Berg, der schlecht befahrbar ist (steil und enge Kurven), TLF muss auf der Hälfte des Berges stehen bleiben und Wasser hochfördern, Einsatzmöglichkeit DLK begrenzt(geneigte Ebene, enge Bebauung) |

**Ofw Jameln**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breselenz, Schulstr. 20 | Landwirtsch. Betrieb | 1 x Unterflurhyd. | Altgebäude, Heu und Stroh, hohe Tieranzahl |
| 2 | Breselenz, Schulstr. 5 | Grundschule Breselenz | 1 xUnterflurhyd. | integr. Spielkreis |
| 3 | Breselenz, Dorfstr. | Pferdehof | 1x Unterflurhyd. | Heu und Stroh, ca. 20 Pferde, Reithalle |

**Ofw Langendorf**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldsiedlung komplett | Wohnhäuser | Nur zwei Unterflurhydranten 80er | Kiefernwald, enge Bebauung, keine Brunnen, sehr lange Wegstrecken, schmale Wege bzw. Schotterstraßen |
| 2 | Kaltenhof, Brandleben | Tischlerei, Landwirtschaftl. Bertiebe, Wohngruppen | zwei Hydr.,einer im Kreuzungsbereich, im Winter schwer zugäglich; liegt im Kreuzungsbereich in einer Senke | sehr lange Wegstrecken |

**Ofw Mützingen**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfstraße 9 | Landwirtschaft | H 100 | Landwirtschaft |
| 2 | Feldstraße 2 | Landwirtschaft | H 100 | Landwirtschaft |

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kirchweg 6 | Landwirtschaft | H 80 | Landwirtschaft |
| 4 | in Wibbese 30 | Landwirtschaft | H 100 | ehemalige Landwirtschaft |
| 5 | In Wibbese | Kirche | H 100 | |
| 6 | Pudripp 1 | Sägewerk | H 100 | Holzverarbeitung |
| 7 | Uelzenerstr 1 | Landwirtschaft | H 80 | ehemalige Landwirtschaft |
| 8 | Uelzenerstr 4 | Landwirtschaft | H 80 | ehemalige Landwirtschaft |
| 9 | Pudripp | Saatbau | H 80 | Dünger, Pflanzenschutz etc. |
| 10 | Alt Pudripp | Ortschaft | H 80 Zisterne 18 m³ | Wenig Wasser |
| 11 | Spranz 1 | Landwirtschaft | H 100 | Landwirtschaft |
| 12 | Spranz 1 | Biogasanlage | H 100 | Biogasanlage |
| 13 | Spranz 1 | Schweinezucht-anlage | H 100 | 1.600 Schweine |
| 14 | Reddemoißel | Landwirtschaft | H 100 | ehemalige Landwirtschaft |

**Ofw Quickborn**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung |
|---|---|---|---|
| 1 | Wulfsahl | Hirtenkate, jetzt Begeg-nungsstätte | keine, Feldberegung in ca 800 m, offenes Gewässer in 1000 m |
| 2 | Seybruch | Ehemaliges Forsthaus jetzt Ju-gendfreizeitstätte; Pfadfinderlager | Bohrbrunnen |

**Ofw Streetz**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kastanienallee 40, 29451 Dannenberg | Alter Bauernhof mit Pferden | nächstgelegener Unterflurhyd-rant 150 mind. 350 m weg. |

**Ofw Wietzetze**

| lfd. Nr. | Anschrift | Objekt-beschreibung | vorhandene LW-Versorgung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitstaderstr. 7 | Reithalle | UF 500 l/m | Pferde und Ferien-gäste |
| 2 | Kleiner Ischenberg 16 | Wohnbebauung | UF 500 l/m | keine |
| 3 | Großer Ischenberg 12 | Wohnbebauung | UF 375 l/m | keine |
| 4 | Großer Ischenberg 4 | Wohnbebauung | UF 800 l/m | keine |
| 5 | Bahrendorferstr. 17 | Wohnbebauung | UF 800 l/m | Entfernung >300 m |
| 6 | Am Schwarzenberg 8 | Wohnbebauung | UF 500 l/m | Entfernung 270 m |

**Resümee der Überprüfung der Löschwasserversorgung**

Die vorgenannte Auflistung macht deutlich, dass es teilweise erhebliche Probleme in der Löschwasserversorgung in der Samtgemeinde Elbtalaue gibt. Auch wenn Teilbereiche an der Elbe liegen, kann das Wasser für die Brandbekämpfung aufgrund des

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

unterschiedlichen Wasserstandes und der oft nicht vorhandene Zugänglichkeit nicht genutzt werden.
Die sich stellende Frage: „Wann ist eine Löschwasserversorgung defizitär?“ ist relativ leicht zu beantworten. Entweder, die Löschwassermenge reicht nicht aus, oder die Löschwasserentnahmestelle ist zu weit (Über 300 m) vom Objekt entfernt oder beides trifft zu.
Die Feuerwehr kann die defizitäre Löschwasserversorgung nur zum Teil kompensieren. In der ersten Phase des Brandes muss die Feuerwehr die Löschwasserversorgung mit wasserführenden Fahrzeugen kompensieren. Das ist aber nur eingeschränkt möglich. In der zweiten Phase muss sie in die Lage versetzt werden, eine Löschwasserversorgung über lange Strecken aufzubauen.
Die Konsequenz daraus ist, wasserführende Fahrzeuge vorzuhalten und Logistikfahrzeuge für eine schnelle Löschwasserversorgung anzuschaffen. Grundsätzlich darf eine einmal begonnene Brandbekämpfung nicht mehr unterbrochen werden.

**Überprüfung der Löschwasserversorgung**

Zur Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung gehört nicht nur die Errichtung von Hydranten, Löschwasserteichen oder sonstigen Wasserentnahmestellen, sondern auch deren regelmäßige Überprüfung und Unterhaltung. Es ist sehr wichtig, dass die Wasserentnahmestellen regelmäßig überprüft werden und Beschädigungen sofort gemeldet oder beseitigt werden. Wasserentnahmestellen sind zur besseren Auffindbarkeit durch Schilder zu kennzeichnen. Die Beschilderung unterliegt ebenfalls der Prüfpflicht. In den Gewerbe- und Industriegebieten sind zusätzlich Oberflurhydranten zu verwenden. Dies sollte zukünftig bei neuen Erschließungen berücksichtigt werden.

**Hydrantenpläne**

Die planmäßige Erfassung der Löschwasserentnahmestellen (Hydrantenplan) ist in der Samtgemeinde Elbtalaue vorhanden. Dieser Hydrantenplan ist sowohl in Papierform, als auch digital vorhanden. Auf den Einsatzleitfahrzeugen und den speziell für die Wasserversorgung vorgesehenen Fahrzeugen sind zusätzlich Pläne zu hinterlegen. Weiterhin gibt es viele Feuerlöschbrunnen und sonstige Löschwasserentnahmemöglichkeiten im Gebiet der Samtgemeinde Elbtalaue. Kartenmaterial, auf

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 

dem alle Wasserentnahmestellen dargestellt sind, gibt es nicht. Insofern ist hier Kartenmaterial erforderlich, auf welchem die gesamten Daten hinterlegt sind (Digital).

**Fazit Löschwasserversorgung**

Wie einleitend beschrieben, ist für eine effektive Brandbekämpfung die Vorhaltung einer ausreichenden Wasserversorgung erforderlich. In einigen Bereichen des Gemeindegebietes ist die Wasserversorgung nicht ausreichend. Welche Maßstäbe für die pflichtgemäße Sicherstellung der Grundversorgung anzulegen sind, kann und muss von der Gemeinde für ihr Gemeindegebiet im eigenen Verantwortungsbereich definiert werden. Aufgrund der defizitären Löschwasserversorgung, sollten für diese Bereiche für die erste Phase einer Brandbekämpfung entsprechende Tanklöschfahrzeuge zur Verfügung stehen. Somit könnte in der ersten Phase die Löschwasserversorgung sichergestellt werden. Da deren Wasservorrat jedoch begrenzt ist, muss eine schnelle Versorgung der Einsatzstelle mit entsprechenden Schlauchleitungen von der Wasserentnahmestelle erfolgen. Hierzu sind entsprechende Fahrzeuge (GW L1 oder GW L2 – Logistikfahrzeug) erforderlich.

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe in elektronischer wie in Papierform nur mit Zustimmung des Verfassers. 