

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (31/0321/2022)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 24.08.2022
Sachbearbeitung:	Frau Lütge , FD Liegenschaften

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Göhrde	19.09.2022	Kenntnisnahme	

Sachstand Lüftungsgeräte Kita Bredenbock

Sachverhalt:

Gemäß Antrag der stellv. Bürgermeisterin Frau Klappstein, in der Sitzung des Rates der Gemeinde Göhrde am 28.06.2022, sollte die Verwaltung für den Kindergarten Bredenbock Alternativen zu Lüftungsgeräten suchen. Hierbei sollten auch mobile Lüftungsgeräte mit einbezogen werden.

Im Rahmen der Anfragen bei Firmen bzw. Herstellern, wurden Informationen zu technischen Möglichkeiten von Lüftungsgeräten gestellt. Dabei waren auch die technischen Daten und die Möglichkeit der mobilen Standgeräte zu betrachten. Zur Bemessung wurden entsprechend die vorhandenen Raumgrößen und die Anzahl der Kinder und Betreuenden in der Kita Bredenbock zugrunde gelegt.

Als Bemessungsgrundlage zur Berechnung wurde:
ein Gruppenraum Ü3 mit 125 m³ und 28 Personen und
ein Gruppenraum U3 mit 109 m³ und 15 Personen zugrunde gelegt.

Die angebotenen Geräte sind nicht vergleichbar, da es sich um ein Standgerät und um eine raumlufttechnische Anlage handelt.

Variante 1 - raumlufttechnische Anlage – Austausch von Luft

Lüftungsgerät mit integriertem Regelungssystem

Marke: Swegon Compact Ai 02

Zubehör Lüftung Rohre

Herstellen v. Kernbohrung

Lieferung und Einbau

Preis Anfrage: Lieferung und Einbau für ein Lüftungsgerät ca. 19.700,- €

Informationen zum Datenblatt: Anlage 1 Lüftungsgerät Swegon Compact

Variante 2 – mobiles Lüftungsgerät - Filtern von Luft

WZT Luftreiniger Silent Air 1495 mit Kindertartenausstattung- Verkleidung

mobiles Gerät

zusätzliche Schallhaube (Reduzierung Geräuschpegel)

Anlieferung u. Aufstellung Gerät

1 Stück Ersatzfilter

1x Wartung/ Jahr (extra ca. Brutto 900,- €)

Preis Anfrage: Lieferung 1 Stück - mobiler Luftreiniger ca. 5.000,- €

Informationen zum Datenblatt: Anlage 2 - Luftreiniger WZT (mobiles Gerät)

Anlagen:

Anlage 1: Datenblatt Lüftungsgerät Compact

Anlage 2: Datenblatt Luftreiniger WZT (mobil)